

Na osnovu člana 32. i člana 64. stav 1, tačka b, člana 70. stav 1,3 i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj:716-18.539-1/17 HH od 06.12.2017. godine, a u skladu sa članom 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija», direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Usvaja se Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom za dodjelu okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj:716-18.540/17 HH od 06.12.2017. godine u postupku dodjele okvirnog sporazuma za nabavku vodovodnih armatura, i prihvata se preporuka Komisije za nabavke, da se okvirni sporazum zaključi sa ponuđačem:

VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad,

kao najbolje ocijenjenom ponuđaču

prema ponudi protokoliranoj pod brojem:716-18.096/17 od 27.11.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 47.210,33KM, bez uračunatog PDV-a.

II

Prijedlog okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču Vodoskop d.o.o. Tomislavgrad, nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

III

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Komisija za nabavke, te Komercijalna i Finansijska služba u preduzeću.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“ broj 39/14.).

V

Ova Odluka objavit će se na web-stranici <http://www.vikze.ba/>, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 101-17.219/17 HK od 10.11.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 12 mjeseci.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV-a je 49.880,73KM.

Dana 13.11.2017. godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem obavještenja o nabavci broj: 439-1- 1-653-3-67/17, objavljena je i tenderska dokumentacija.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 713-17.219-2/17 HK od 13.11.2017. godine upućen je sljedećim ponuđačima:

1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo,
2. CMC Ekocon d.o.o. Sarajevo,
3. VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad,
4. Hidro Termo Centar d.o.o. Sarajevo,
5. Interkont komerc d.o.o..

Na osnovu Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača od 29.11.2017. godine u 14:06 sati, utvrđeno je da su sljedeći ponuđači preuzeli tendersku dokumentaciju:

1. ekipija d.o.o.,
2. BBS Europe,
3. MAKI PROM d.o.o.,
4. TOPLOTA d.o.o.,
5. EFCO-NAT d.o.o.,
6. NOVALIS d.o.o. Banovići,
7. BIHEXO d.o.o.,
8. HIDRO-TERMO CENTAR d.o.o. Sarajevo,
9. CMC Group d.o.o.,
10. INTERKONT KOMERC d.o.o.,
11. VIDOSKOK d.o.o. Tomislavgrad,
12. Euro-Roal d.o.o. DOBOJ JUG,
13. INSTRUMENTS,
14. PEŠTAN d.o.o. Trn-Laktaši,
15. TD Nova Trgovina–S d.o.o. Kakanj,
16. PERO Zenica d.o.o.,
17. HIDROINŽENJERING AND ECONOMIC d.o.o.,
18. LIV–S d.o.o. Visoko.

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 101-9.366/17 MS od 15.06.2017. godine.

Komisija za nabavku je dana 06.12.2017. godine direktoru preduzeća dostavila Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 716- 18.540/17 HH od 06.12.2017. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 716-18.539-1/17 HH od 06.12.2017. godine, u postupku javne nabavke za nabavku vodovodnih armatura.

U postupku, prema Zapisniku o ocjeni ponuda, utvrđeno je da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri),
- da su blagovremeno zaprimljene 3 (tri) ponude, kako slijedi:
 1. Bihexo d.o.o. Sarajevo, vrijednost ponude u iznosu od 28.530,60KM, bez PDV-a,
 2. Vodoskok d.o.o. Tomislavgrad, vrijednost ponude u iznosu o 47.210,33KM, bez PDV-a,
 3. Interkont komerc d.o.o. Banja Luka, vrijednost ponude u iznosu od 48.811,50KM, bez PDV-a,
- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,
- ukupno preuzeto tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki 18 (osamnaest).

Polazeći od gore navedenih konstatacija, a shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, opštim aktima ugovornog organa i tenderskom dokumentacijom Komisija je ocijenila da:

U ponudi ponuđača **BIHEXO d.o.o. Sarajevo**, u Aneksu 1– Obrazac za cijenu ponude konstatovani su sljedeći nedostaci:

- U STAVCI 4 (Ogrlica sa ventilom za LŽ cijevi)
 - iz kataloga se ne vide sve tražene karakteristike (šarafi za ogrlicu i matice – nehrđajući čeli; brtve – dozvoljene za pitku vodu; vreteno ventila – nehrđajući čelik; zaštita od korozije – unutrašnji i vanjski epoksidni premaz min 250 mm)
- U STAVCI 5 (Ogrlica bez ventila za LŽ cijevi)
 - iz kataloga se ne vide sve tražene karakteristike (šarafi za ogrlicu i matice – nehrđajući čeli; brtve – dozvoljene za pitku vodu; vreteno ventila – nehrđajući čelik; zaštita od korozije – unutrašnji i vanjski epoksidni premaz min 250 mm)
- U STAVCI 6 (Ugradbena garnitura za ovalne zasune)
 - iz kataloga se ne vide sve tražene karakteristike (materijal spojnice vretena i nastavka – GGG/GG; materijal zvona – PEHD/GGG/GG; šipka garniture – pocinčana St37; zaštitna cijev – PEHD/PVC)
- U STAVCI 7 (Ugradbena garnitura za kućne priključke)
 - iz kataloga se ne vide sve tražene karakteristike (materijal spojnice vretena i nastavka – GGG/GG; materijal zvona – PEHD/GGG/GG; šipka garniture – pocinčana St37; zaštitna cijev – PEHD/PVC)
- U STAVCI 9 (Nadzemni hidrant)

- iz kataloga se ne vide traženi standardi (EN 1074-6 i DIN EN 1092-2)
- U STAVCI 10 (Podzemni hidrant)
 - iz kataloga se ne vidi traženi standard (EN 1074-6)
- U STAVCI 11 (Automatski zračni ventil)
 - iz kataloga se ne vide traženi standardi (EN 1074-6 i DIN EN 1092-2)
 - u katalogu je navedeno da je u pitanju ventil za kanalizaciju
 - iz kataloga se ne vide tražene karakteristike (poklopac – nehrđajući čelik; zaštita od korozije – površinska zaštita unutrašnja i vanjska epoksidni premaz, boja plava prema GSK sistema kvaliteta, ne vidi se trostruka funkcija ventila).

Iz predhodno navedenih razloga ponuda ponuđača BIHEXO d.o.o. Sarajevo, se odbija na osnovu člana 68. stav 4, tačke (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

U ponudi ponuđača **Interkont komerc d.o.o. Banja Luka**, u Aneksu 1– Obrazac za cijenu ponude konstatovani su sljedeći nedostaci:

- U STAVCI 1 (OVALNI ZASUN)
 - traženo min 3 O-prstena, a u katalogu stoji da ima 2 O-prstena,
- U STAVCI 2 (PLOSNATI ZASUN)
 - traženo min 3 O-prstena, a u katalogu stoji da ima 2 O-prstena,
- U STAVCI 4 (Ogrlica sa ventilom za LŽ cijevi)
 - nije dostavljen katalog – ponuđač dostavio posebno katalog ogrlice bez ventila (stavka 5) i kutnog ventila sa navojnim priključkom
 - stavka 4.3 (DN125 – 6/4") – nije navedena u katalogu
- U STAVCI 5 (Ogrlica bez ventila za LŽ cijevi)
 - stavka 5.5 (DN125) – nije navedena u katalogu
- U STAVCI 6 (Ugradbena garnitura za ovalne zasune)
 - stavka 6.2 (DN65) – nije navedena u katalogu
 - u katalogu se nisu navedene tražene karakteristike (materijal spojnice vretena i nastavka – GGG/GG; materijal zvona – PEHD/GGG/GG; šipka garniture – pocinčana St37; zaštitna cijev – PEHD/PVC)
- U STAVCI 7 (Ugradbena garnitura za kućne priključke)
 - u katalogu se ne vide sve tražene karakteristike (materijal spojnice vretena i nastavka – GGG/GG; materijal zvona – PEHD/GGG/GG; šipka garniture – pocinčana St37; zaštitna cijev – PEHD/PVC)
- U STAVCI 8 (Zaštitne ulične kape sa poklopcima)
 - iz kataloga se ne vide traženi standardi (DIN4057 za ulične kape za kućne priključke; DIN4056 za ulične kape za zasune; DIN4055 za ulične kape za podzemne hidrante)
- U STAVCI 9 (Nadzemni hidrant)
 - iz kataloga se ne vide traženi standardi (EN 1074-6 i DIN EN 1092-2)
 - iz kataloga se ne vide sve tražene karakteristike (poklopac – Al legura otporna na koroziju; zaštita od korozije – glava hidranta: unutrašnja i vanjska epoksidni premaz, dodatno izvana UV-otporan akrilni premaz)
- U STAVCI 10 (Podzemni hidrant)
 - iz kataloga se ne vide traženi standardi (EN 1074-6 i DIN EN 1092-2)
- U STAVCI 11 (Automatski zračni ventil)
 - iz kataloga se ne vidi traženi standard (DIN EN 1092-2)
 - u katalogu je navedeno da je klip od PP, a traženo da unutrašnji dijelovi ventila budu od nehrđajućeg čelika
 - iz kataloga se ne vide tražene karakteristike (poklopac – nehrđajući čelik; zaštita od korozije – površinska zaštita unutrašnja i vanjska epoksidni premaz, boja plava prema GSK sistema kvaliteta, ne vidi se trostruka funkcija ventila)
 - nije dostavio DVGW i GSK
- U STAVCI 14 (Međuprirubnički nepovratni ventil)
 - u stavci 14.4 – traženo L = 18-24 mm, a ponuđač ponudio L = 17 mm.

Iz predhodno navedenih razloga ponuda ponuđača Interkont komerc d.o.o. Banja Luka, se odbija na osnovu člana 68. stav 4, tačke (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ponuđač Vodoskop d.o.o. Tomislavgrad je dostavio formalno-pravno i tehnički zadovoljavajuću ponudu, te je ista prihvatljiva za ugovorni organ i može biti predmet ocjene shodno utvrđenom kriteriju.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj:713-17.219-1/17 HK-za nabavku vodovodnih armatura, a tokom preliminarog pregleda i ocjene prispjelih ponuda, Komisija po članu 66. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", broj: 39/14), i članu 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Sl. glasnik BiH", broj: 90/14), nije našla osnovan razlog da izrazi sumnju da je ponuđena cijena ponuđača Vodoskok d.o.o Tomislavgrad neprirodno niska.

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor preduzeća nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je rangiranje ponuđača izvršeno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Polazeći od gore navedenih konstatacija, a shodno odredbama Zakona i opštim aktima ugovornog organa, Komisija je ocijenila, prema utvrđenom kriteriju „**najniža cijena**“, prihvatljivih ponuda/ponuđača kako slijedi:

1. VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad,

sa ukupnom cijenom ponude od 47.210,33KM, bez uračunatog PDV-a.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 32 i člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir.za ekon. i prav. posl.
- 1 x Pom.dir.za tehn.posl.
- 1 x Komercijalna služba
- 3 x Članovima Komisije
- 1 x Sekretar Komisije
- 1 x a/a



Direktor:

Emir Pašalić
Pašalić Emir, dipl.ing.građ