

Broj: 101-10.237/17 HH

Zenica, 03.07.2017. godine

Na osnovu člana 69. stav 2., tačke d i e, člana 70. stav 1,3 i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj:716-10.235-1/17 HH od 03.07.2017. godine, a u skladu sa članom 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija», direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica donosi

ODLUKU

o poništenju postupka za nabavku vodovodnih armatura

I

Poništava se postupak javne nabavke roba za nabavku vodovodnih armatura, iz razloga što dostavljene ponude nisu prihvatljive za Ugovorni organ-član 69. stav 2, tačka d i e, Zakona o javnim nabavkama BiH.

II

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Komisija za nabavke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“ broj 39/14.).

IV

Ova Odluka objavit će se na web-stranici <http://www.vikze.ba/>, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

V

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 101-8.708/17 HK od 02.06.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 12 mjeseci.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV-a je 25.000,00 KM.

Dana 07.06.2017. godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem obavještenja o nabavci broj: 439-7-1-347-3-45/17, objavljena je i tenderska dokumentacija.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 713-8.708-2/17 HK od 07.06.2017. godine upućen je sljedećim ponuđačima:

1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo,
2. VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad,
3. CMC EKOCON d.o.o. Sarajevo,
4. Hidro Termo Centar d.o.o. Sarajevo.

Na osnovu Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača od 29.06.2017. godine u 11:55 sati, utvrđeno je da su sljedeći ponuđači preuzeli tendersku dokumentaciju:

1. BIHEXO d.o.o.,
2. ekapija,
3. Infostrim d.o.o.,
4. VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad,

5. TOPLOTA d.o.o.,
6. POLIKO d.o.o.,
7. BBS Europe,
8. HIDROINŽENJERING AND ECONOMIC d.o.o.,
9. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka,
10. CMC EKOCON d.o.o. Sarajevo –Ilijaš,
11. HIDRO-TERMO CENTAR d.o.o. Sarajevo,
12. INTERKONT KOMERC d.o.o.,
13. PERO d.o.o. Zenica.

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 101-1.672/17 MS od 11.01.2017. godine.

Komisija za nabavku je dana 03.07.2017. godine direktoru preduzeća dostavila Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 716-10.236/17 HH od 03.07.2017. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 716-10.235-1/17 HH od 03.07.2017. godine, u postupku javne nabavke za nabavku vodovodnih armatura.

U postupku, prema Zapisniku o ocjeni ponuda, utvrđeno je da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri),
- da su blagovremeno zaprimljene 3 (tri) ponude,
- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,
- ukupno preuzeto tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki 13 (trinaest).

Polazeći od gore navedenih konstatacija, a shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, opštim aktima ugovornog organa i tenderskom dokumentacijom Komisija je ocijenila da:

U ponudi ponuđača Vodoskop d.o.o. Tomislavgrad, u Aneksu 1– Obrazac za cijenu ponude konstatovani su sljedeći nedostaci:

- STAVKA 4
 - Traženo DN100/ 5/4" (stavka 4.2) – u katalogu ponuđeno DN100/ 6/4" i DN100/2"
 - Iz kataloga se ne vidi kakva je zaštita od korozije.
- STAVKA 5
 - Iz kataloga se ne vidi kakva je zaštita od korozije
- STAVKA 6 i 7
 - Iz kataloga se ne vide sve tražene karakteristike.
- STAVKA 8
 - Traženo da tijelo i poklopac budu od GGG/GJS – ponudio kućište i tijelo od GG25.
 - Iz kataloga se ne vide traženi standardi za određene vrste kapa.
- STAVKA 11
 - Traženo DN80, DN100, DN150, DN200 i DN250 za PN10 – u katalogu ponuđeno DN200 – 2800 za PN10, nema ponude za DN80 PN10, a ponudio za DN100 i DN150 za PN16
- STAVKA 12
 - U priloženom katalogu nema traženog promjera DN65.
- STAVKA 13
 - Iz kataloga se ne vidi kakva je zaštita od korozije.
- STAVKA 15
 - Traženo za DN50, DN65 i DN80 da je L = 16 – 22 cm - Iz kataloga se vidi da je za te promjere L = 14 cm.
- STAVKA 17
 - Iz kataloga se ne vidi kakva je zaštita od korozije.

Ponuđač Vodoskok d.o.o. Tomislavgrad je dostavio ponudu u vrijednosti 68.278,02 KM bez PDV-a, koja prelazi procijenjenu vrijednost Odluke od 25.000,00 KM bez PDV-a za predmetnu nabavku. Iz predhodno navedenih razloga ponuda ponuđača Vodoskok d.o.o. Tomislavgrad, se odbija na osnovu člana 68. stav 4, tačke (i) i (j) Zakona o javnim nabavkama BiH.

U ponudi ponuđača BIHEXO d.o.o. Sarajevo, u Aneksu 1–Obrazac za cijenu ponude konstatovani su sljedeći nedostaci:

- STAVKA 3
 - Iz kataloga se ne vidi traženi standard (ISO 228) za obostrani unutrašnji navoj.
- STAVKA 6 i 7
 - Iz kataloga se ne vidi sve tražene karakteristike.
- STAVKA 8
 - Traženo da tijelo i poklopac budu od GGG/GJS – ponudio kućište od GGG i poklopac od lijevanog željeza GG20.
- STAVKA 12
 - Iz kataloga se ne vidi sve tražene karakteristike.
 - U priloženom katalogu nije prikazano koje promjere ponuđač nudi.
- STAVKA 13
 - Iz kataloga se ne vidi kakva je zaštita od korozije.
 - Traženo da klip bude od nehrđajućeg čelika – ponudio ventil sa klipom od bronz.
- STAVKA 15
 - Traženo za DN50, DN65 i DN80 da je L = 16 – 22 cm - Iz kataloga se vidi da je za te promjere L = 14 cm.
 - Traženo za DN150 da je L = 20 – 29 cm - Iz kataloga se vidi da je za taj promjer L = 18 cm.

ZA STAVKE 9 I 10 NAVEDENI PONUĐAČ NIJE DOSTAVIO TRAŽENU IZJAVU O USKLADENOSTI SA CE OZNAKOM.

Ponuđač BIHEXO d.o.o. Sarajevo je dostavio ponudu u vrijednosti 33.869,00 KM bez PDV-a, koja prelazi procijenjenu vrijednost Odluke od 25.000,00 KM bez PDV-a za predmetnu nabavku. Iz predhodno navedenih razloga ponuda ponuđača BIHEXO d.o.o. Sarajevo, se odbija na osnovu člana 68. stav 4, tačke (i) i (j) Zakona o javnim nabavkama BiH.

U ponudi ponuđača TOPLOTA d.o.o. Zenica, u Aneksu 1 – Obrazac za cijenu ponude konstatovani su sljedeći nedostaci:

- STAVKA 3
 - Iz kataloga se ne vidi traženi standard (ISO 228) za obostrani unutrašnji navoj
- STAVKA 4
 - Traženo DN100/ 5/4" (stavka 4.2) – u katalogu ponuđeno DN100/ 6/4" i DN100/2".
 - Iz kataloga se ne vidi kakva je zaštita od korozije.
- STAVKA 5
 - Iz kataloga se ne vidi kakva je zaštita od korozije.
- STAVKA 6
 - Iz kataloga se ne vidi sve tražene karakteristike.
- STAVKA 7
 - Dostavio katalog za ogrlicu s ventilom i ugradnom garniturom, iz kataloga se ne vide tražene karakteristike ugradbene garniture.
 - Navedeni kataloški list se odnosi na ogrlicu, ali ne i za ugradbenu garnituru.
- STAVKA 8
 - Traženo da tijelo i poklopac budu od GGG/GJS – ponudio kućište i tijelo od GG25.
- STAVKA 10
 - Traženo da zaštita od korozije bude od epoxy premaza – ponudio bitumensku zaštitu.
- STAVKA 12
 - Ponudio dvije vrste ventila (dva različita kataloška lista).
 - U priloženom katalogu nema traženog promjera DN65.
- STAVKA 13
 - Iz kataloga se ne vidi kakva je zaštita od korozije.

- STAVKA 15
 - Traženo za DN50, DN65 i DN80 da je L = 16 – 22 cm - Iz kataloga se vidi da je za te promjere L = 14 cm.
- STAVKA 17
 - Iz kataloga se ne vidi kakva je zaštita od korozije.

NAVEDENI PONUĐAČ JE DOSTAVIO DVGW CERTIFIKAT ZA DAKTILNE FAZONSKE KOMADE, A NAVEO JE NA CERTIFIKATU DA SE ISTI ODNOSI NA STAVKE 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 (A TRAŽENO JE ZA ARMATURE – ZASUNE POZICIJU 1, 2, 12). ZA STAVKE 9 I 10 PONUĐAČ NIJE DOSTAVIO TRAŽENU IZJAVU O USKLAĐENOSTI SA CE OZNAKOM.

Ponuđač TOPLOTA d.o.o. Zenica je dostavio ponudu u vrijednosti 50.693,40 KM bez PDV-a, koja prelazi procijenjenu vrijednost Odluke od 25.000,00 KM bez PDV-a za predmetnu nabavku.

Iz predhodno navedenih razloga ponuda ponuđača TOPLOTA d.o.o.Zenica, se odbija na osnovu člana 68. stav 4, tačke (i) i (j) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Shodno prethodno navedenom, Komisija je dala Preporuku da se poništi postupak za nabavku vodovodnih armatura, jer nije primljena nijedna prihvatljiva ponuda za Ugovorni organ.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačke (d) i (e) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pom.dir.za ekon. i prav.posl.
- 1 x Pom.dir.za tehn.posl.
- 1 x Komercijalna služba
- 3 x Članovima Komisije
- 1 x Sekretar Komisije
- 1 x a/a



2 v.d. Direktora:

Šećić Nedim, dipl.ing.maš.